

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №01/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д. Реутово, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина в д. Реутово	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование, ремонт скважины. Своевременный контроль - и ТО скважины. Ремонт автоматики скважины

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета

 В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района

 А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №02/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д. Матвеевка, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина №1 Д. Матвеевка	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование, ремонт скважины. Своевременный контроль - и ТО скважины. Ремонт автоматики скважины

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №03/02/03 от 02.10.2015 г.» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д. Щурово., в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина 1959 г. Д. Щурово	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование, ремонт скважины. Своевременный контроль - и ТО скважины. Ремонт автоматики скважины

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборной скважины) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требуют ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №04/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 16 марта 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборная скважина) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, с.Боево, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшие мероприятия
1	Водозаборная скважина С. Боево	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование, ремонт скважина. Своевременный контроль - и ТО скважина. Ремонт автоматики скважина

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборной скважины) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.


Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров


Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №05/02/03 от 02.10.2015 г.» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») муниципальным имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборная скважина) объекта водного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, с.Николаевка, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1)

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшее использование
1	Водозаборная скважина Николаевка	Скважина работает. Насос качает воду.	Нормально работает скважина. Своевременный контроль - план ТО скважин и ремонт автоматики скважин.

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборной скважины) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требуют ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №06/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») муниципальным имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборная скважина) объекта водного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д.Революционное, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшие действия
1	Водозаборная скважина Революционное	д.Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование скважина. Своевременный контроль скважина. Ремонт автоматизированной

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборной скважины) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требуют ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №07/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«16» марта 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, актов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборная скважина) объекта водного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, с.Фентисово, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1).

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Условия эксплуатации
1	Водозаборная скважина Фентисово	Скважина работает. Насос качает воду.	Состояние скважины удовлетворительное. Требуется своевременный ремонт. ТО скважины. Ремонт скважины

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборной скважины) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета


 В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района

 А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №08/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 «Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, факты передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборная скважина) объекта водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д. Букреевка, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшие действия
1	Водозаборная скважина д. Букреевка	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование скважины. Своеременно контролировать работу скважины. Ремонт автоматики скважины

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №09/02/03 от 02.10.2015 г» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«06» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборная скважина) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д. Матвеевка, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина Д. Матвеевка	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование, ремонт скважина. Своевременный контроль - и ТО скважина. Ремонт автоматики скважина

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №10/02/03 от 02.10.2015 г.» заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области

п. Золотухино

«16» марта 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Донского сельсовета Золотухинского района от 07.05.2020 г. №31/1-ро «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений от 02.10.2015 г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Донского сельсовета Золотухинского района проведена проверка использования муниципального имущества и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения. Проверка проводилась 06 июля 2020 г. Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Донского сельсовета Золотухинского района);
- денежные средства, указанные в приложение №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;
- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Золотухинский район, д.Щурово, в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1

№п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина 1986 Д. Щурово	Скважина работает. Насос качает воду.	Необходимо провести обследование, ремонт скважины. Своевременный контроль - и ТО скважины. Ремонт автоматики скважины

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) - удовлетворительное. 1 водозаборная скважина требует ремонта (замена насоса на скважине, ремонт сети автоматики).

Приложение: схема размещения водозаборных скважин на водозаборе на 1 л.

Председатель комиссии - Глава Донского сельсовета



В.Ю. Азаров

Члены комиссии:

- начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации Золотухинского района



А.А. Котов

- ведущий специалист-эксперт Администрации Донского сельсовета Золотухинского района
О.Н. Кацуро



С актом ознакомлен: Концессионер

